







注意 1) 高調波抑制対策ガイドラインを満足するものとします。

注意 2) 形式：鋼板製自立閉鎖式とします。

故障表示：ランプの点滅及びブザーの警報とします。

記号	名 称	備 考
CP	コンクリート柱	
PAS	高圧気中絶縁器	中継電方向性
CH	ケーブルヘッド	
VCT	取引用変成器	
DS	遮断器	
LA	避雷器	
VCB	真空遮断器(3サイクル)	コデンカリカ電機株式会社
VMC	真空電磁接触器	パワーヒューズ付
TR	変圧器	乾式モールド
SC	進相コンデンサ	湿式 警報接点付
SR	直列リアクトル	油入自冷式 警報接点付
PF	電力ヒューズ	
PC	高圧カットアウト	
APFC	自動力率調整装置	
PT	計器用変圧器	屋内モールド
CT	計器用変流器	屋内モールド
ZCT	零相変流器	
OCR	過電流継電器	静止型反限時(瞬時付)
67GR	地絡継電器	
27R	停電検知継電器	
V	電圧計	広角半埋込式
A	電流計	広角半埋込式
W	電力計	広角半埋込式
Pf	力率計	広角半埋込式
WH	電力量計	発信器付
VS	電圧切換器	
AS	電流切換器	
TD	トランジェーサ	
ELR	漏電警報器	
ZPC	零相電圧検出器	

→ データログ(監視値)へ