

募集要項（要求水準書等）に係る質問の追加回答

（エネルギー回収型廃棄物処理施設整備工事及び運営事業）

No.	書類名	頁	項目	質問	回答
130	要求水準書	II-82	第11節 電気設備 1基本事項16)	「16) 売電に係る手続きは建設請負事業者で行い、必要となる設備を設けること。」とありますので、売電できるか確認するため、現段階から事業者にて電力会社に接続検討を申し入れさせていただいてよろしいでしょうか。	事業者が必要に応じて電力会社に接続検討を申し入れて構いません。ただし、接続検討結果については、広域連合にご提供ください。
199	添付資料	1	現況平面図 図1 敷地境界及び建設予定地範囲図	建設用地北側を架空している高圧線の位置・高さ・送電圧等の資料をご提示願います。	送電線路名 ・500kV峇北火力線 区 間 ・No.191～No.192 電線地上高さ ・約27m (No.192から217m地点、グラントの端(九州縦貫道側)) その他 ・送電線線下には全面地役権が設定されています。
203	添付資料	4	現況平面図 図3 搬入搬出動線図	建設用地に接しているグレー部分以外の道（西門近傍）はごみ収集車以外に見学者車両も通行止めとなるのでしょうか。	通行止めにはしません。 必要であれば、搬入車両の動線として利用可能ですが、その際はリサイクルプラザ棟への移動する見学者の移動時の安全に配慮してください。
205	添付資料	4	現況平面図 図3 搬入搬出動線図	図3 搬入搬出動線図に出入口として利用可能な範囲の記載がありますが、管理棟への入口は搬入退出動線と分離し、記載されているグレー網掛け部分の範囲外（構内道路内）で設定しても宜しいでしょうか。	南側については大型バスの駐車場を3台分確保できれば出入口として利用可能です。

以上